



Chaque goutte compte

# BULLETIN D'INFORMATION | Qualité de l'eau

du 11/12/2023 au 17/12/2023

Mayotte est confrontée à une pénurie d'eau exceptionnelle. Ce bulletin permet de suivre chaque semaine les informations à date sur la qualité de l'eau relevée lors des différents contrôles effectués par l'Agence Régionale de Santé de Mayotte.



**49** prélèvements réalisés  
**0** à la ressource  
**11** en sortie de traitement  
**38** en distribution



**49** prélèvements font état d'une conformité de l'eau



**0** prélèvement fait état d'une contamination microbiologique faible



**0** prélèvement fait état d'une non-conformité microbiologique



Du 11/12/2023 au 17/12/2023, aucune alerte n'a été émise

## FOCUS MÉTAUX LOURDS

Au regard de la raréfaction de la ressource en eau sur le territoire, l'Agence Régionale de Santé a spécifiquement renforcé les analyses sur les métaux lourds.



**1** alerte avait été émise le 14/12/2023

Suite à cette alerte de précaution, des mesures de restriction d'usage de l'eau ont été prises et de nouveaux contrôles ont été effectués. L'un d'eux s'est avéré non conforme. Le maintien des mesures d'urgence reste nécessaire jusqu'à nouvel ordre.



**34** prélèvements réalisés en eau traitée



**32** prélèvements font état d'une conformité de l'eau



**2** prélèvements font état de deux non-conformités

Lire les résultats du laboratoire d'analyse

